

1. pielikums
Ludzas novada pašvaldības domes
2023. gada 25.oktobra sēdes lēmumam Nr.655
protokols Nr. 13, 3.§

**SIA "Kārsavas namsaimnieks", reģ. nr. 56803002941, Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas novads
objekta "Dārzenmājas", Klonešņiku ciems, Mežvidu pagasts, Ludzas novads ūdens un
notekūdeņu balance**

	Informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā	pārskata gada (2022.gads) faktiskais apjoms, m ³	tarifu projektā prognozētais apjoms, m ³
1.	No dabīgajiem ūdens avotiem ņemtais ūdens (Komersanta paša iegūtais ūdens)	284	284
2.	Ūdens apjoms tehnoloģiskām vajadzībām	0	0
	<i>Tehnoloģiskā ūdens apjoma īpatsvars Komersanta pašu iegūtā ūdens apjomā, %</i>	0%	0%
3.	No citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem iepirktais sagatavotais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā	0	0
4.	Kopējais centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotais ūdens (1.-2.+3.), tai skaitā	284	284
4.1.	lietotājiem piegādātais ūdens	272	272
4.2.	ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos (4.-4.1.)	12	12
	<i>Ūdens zudumu īpatsvars kopējā centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotajā ūdens apjomā, %</i>	4,2%	4,2%
	Informācija par notekūdeņu apjomiem centralizētajā kanalizācijas sistēmā	pārskata gada (2022.gads) faktiskais apjoms, m ³	tarifu projektā prognozētais apjoms, m ³
5.	Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti attīrīšanai (6.+7.), tai skaitā:	472	472
5.1.	no lietotājiem savāktie notekūdeņi	72	72
5.2.	pārējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi (5.-5.1.)	400	400
6.	Komersanta notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītie notekūdeņi	472	472
7.	Citiem kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem attīrīšanai nodotie notekūdeņi	0	0
	<i>Pārējo attīrīto notekūdeņu īpatsvars kopējo attīrīto notekūdeņu apjomā, %</i>	84,7%	84.7%